Energikalkyl **Gamla armaturer**

Objekt Lager
Kalkylansvarig Markku Takkunen
Datum 2024-11-13

Område	Armaturtyp	Antal armaturer	Effekt inkl reaktor	Total effekt	Brinntid/dygn	kWh
Lager	T8 2x36W	100	90	9000	24	216,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
					Summa kWh/dygn	216,00
					Pris SEK / kWh	2,50
					Summa Energikostnad / dag	540,00 kr
					Antal dagar/år	365

Inget får skrivas i gult fält

Energikalky KHS **Nya armaturer**

Objekt Lager
Kalkylansvarig Markku Takkunen
Datum 2024-11-13

Område	Armaturtyp	Antal armaturer	Effekt inkl reaktor	Total effekt	Brinntid/dygn	kWh
Lager	42W	100	42	4200	6	25,20
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
					Summa kWh /dygn	25,20
					Pris SEK / kWh	2,50
					Summa energikostnad/ dag	63,00 kr
					Antal dagar/år	365

Inget får skrivas i gult fält

Energikalkyl Steinel

	Resultat	
Energikostnad / år	197 100 kr	Befintlig anläggning
Energikostnad / år	22 995 kr	Ny anläggning
Energibesparing i kr / år	174 105 kr	
Energibesparing i %	88,3%